

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



UNI EN 997

**PRODOTTO DA COSTRUZIONE:** MANUFATTI IN PORCELLANA SANITARIA  
**IMPIEGO PREVISTO :** IGIENE PERSONALE

I sottoelencati prodotti sono stati testati con 6 litri

SERIE	TIPOLOGIA	COD. ART.
EVOLUTION	VASO SCARICO UNIFICATO	6000
EVOLUTION	VASO SCARICO UNIFICATO	6200
EVOLUTION	VASO-BIDET SCARICO UNIFICATO	6016
EVOLUTION	VASO-BIDET SCARICO UNIFICATO	6216
EVOLUTION	VASO H SCARICO UNIFICATO	6016
EVOLUTION	VASO H SCARICO UNIFICATO	6216

### RISULTATI OTTENUTI IN LABORATORIO PER TUTTI I SOPRAELENCATI PRODOTTI

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PUNTI RELATIVI AI REQUISITI DELLA PRESENTE NORMA EUROPA	NOTE
PROFONDITA' DEL BATTENTE IDRAULICO	UNI EN 997 :2003 punto 5.1	PASSA
LAVAGGIO DEL BACINO	UNI EN 997:2003 punto 5.2.2	PASSA
EVACUAZIONE DELLA CARTA IGIENICA	UNI EN 997 :2003 punto 5.2.3	PASSA
EVACUAZIONE DI 50 PALLINE DI PLASTICA	UNI EN 997 :2003 punto 5.2.4	PASSA
SPRUZZI	UNI EN 997 :2003 punto 5.2.5	PASSA
TENUTA IDRAULICA	UNI EN 997:2003 punto 5.5	PASSA
CARICO STATICO	UNI EN 997 :2003 punto 5.4	PASSA
SCARICO DEI SOLIDI E VOLUME DI RISCIAQUO A SCARICO AVVENUTO PER LA PROVA DELLA CAPACITA' DI SCARICO MASSIMO	UNI EN 997 :2003 punto 5.2.6	PASSA