

BROMO PAST 20

Idoneo per trattamenti in SPA, vasche idromassaggi e piscine riscaldate

- Lenta dissoluzione per una lunga durata
- Facilmente riattivabile
- Nessun sottoprodotto irritante per occhi e pelle
- Non rilascia residui in acqua

CARATTERISTICHE

Per piscine riscaldate, SPA e vasche idromassaggio non è consigliato l'uso di prodotti a base di cloro poiché il calore degrada rapidamente il cloro attivo con rilascio di vapori irritanti e maleodoranti. Il miglior modo per gestire questi impianti è a base di prodotti che rilasciano BROMO ATTIVO.

BROMO PAST. 20 è un prodotto specifico per trattamento acque riscaldate di piscine, SPA e vasche idromassaggio. Si presenta in forma di pastiglie da 20 grammi, a lenta dissoluzione. A differenza dei classici trattamenti a cloro, che se non ben gestiti portano alla formazione di cloroammine (prodotti irritanti e dal caratteristico odore di cloro), BROMO PAST. 20 in acqua si trasforma in bromo attivo che durante i processi di sanificazione si convertirà in bromoammine: le bromoammine non sono irritanti e hanno esse stesse proprietà disinfettanti. Il vantaggio ulteriore che si ha impiegando BROMO è che si tratta di un prodotto facilmente riattivabile: la riattivazione va effettuata con OXIGEN ATTIVO GR (Codice prodotto LP1550) nella dose di circa 2 Kg ogni 100 metri cubi di acqua (20 grammi per 1 metro cubo), una volta a settimana per SPA e ogni 7-15 giorni

per piscine riscaldate.

Per trattamenti con BROMO PAST. 20 è raccomandato di mantenere il valore del pH dell'acqua tra 7,5 e 8,0.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Misurare il valore del pH dell'acqua, dovrà essere compreso tra 7,5 e 8,0 (ottimizzarlo se necessario: per alzarlo usare un prodotto della linea PH B-PLUS, per abbassarlo usare un prodotto della linea PH A-MINUS).

Aggiungere BROMO PAST. 20.

DOSI: il dosaggio consigliato è tale che nell'acqua di **piscina** si abbiano **2,5 mg/L** di bromo attivo, nelle SPA e vasche idromassaggio invece si devono avere 3-4 mg/L di bromo attivo.

Misurare il bromo usando l'apposito **Tester kit bromo** con pastiglia **DPD1**.

*In alternativa, la misura del bromo attivo si può eseguire nel **Tester kit cloro** con la pastiglie **DPD1** oppure **DPD4** e il risultato ottenuto va moltiplicato per il fattore **2,25 (fattore di conversione da cloro a bromo)**.*

Per una buona gestione di questi sistemi, occorre usare regolarmente un buon alghicida (ZERO PROBLEM) ed è consigliato di installare una pompa dosatrice per il pH. Effettuare eventuali pretrattamenti di metalli e/o calcare in base alla tipologia di acqua.

Le acque di SPA e vasche idromassaggio sono da rinnovare ogni 15-20 giorni

AVVERTENZE

Per conoscere tutte le AVVERTENZE DI PERICOLO relative a questo prodotto, Vi preghiamo di consultarne la SCHEDA DI SICUREZZA.

COMPONENTI

>90% bromochloro-5,6-dimethylimidazolidine-2,4-dione.

CONFEZIONI

Confezione	Quantità	Codice
Secchio	5 kg	PS1513005
Barattolo	1 kg (12 pz)	PS1513C12

DATI TECNICI

Aspetto	Solido in pastiglie da 20 gr
Solubilità	Miscibile in acqua

Note

Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

